



# Zertifikat

## über die Anerkennung von Bauteilen und Systemen

*Inhaber der Anerkennung:*

Sikla GmbH  
In der Lache 17

DE-78056 Villingen-Schwenningen

**Die Anerkennung**  
umfasst nur das angegebene  
Bauteil/System  
in der zur Prüfung  
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
  - dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
  - zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.
- Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 4780120	4	22.12.2010	21.12.2014

*Gegenstand der Anerkennung:*

Rohrschlaufe  
Typ "Praktica S"  
DN 20 bis 200

*Verwendung:*

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

*Anerkennungsgrundlagen:*

Verfahrensrichtlinien - VdS 2344 (2005-12)

Richtlinien für Wasserlöschanlagen  
Anforderungen und Prüfmethode für Bauteile  
VdS 2100 (05/88)

Köln, den 26. November 2010

**Schüngel**  
Geschäftsführer

**i. V. Hesels**  
Leiter der Zertifizierungsstelle

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)



DAT-ZE 005/92

zur Anerkennung Nr. G 4780120

vom 26. November 2010

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
<p>Rohrschlaufe in den Größen: DN 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 125, 150 und 200</p>	<p>Praktica S</p>		

zur Anerkennung Nr. G 4780120

vom 26. November 2010

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
<p>Liste der eingereichten technischen Unterlagen sowie die darin enthaltenen Einzelteil- und Zusammenstellzeichnungen</p> <p>VdS-Prüfbericht Nr. WAL 06079</p>	<p>Rohrschlaufe Praktica S SK 058/10</p>	<p>15.06.2010</p>	<p>1</p>
		<p>21.12.2006</p>	<p>11</p>



**Anlage 3**

**Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 4780120

vom 26. November 2010

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

KEINE